

# Zápis o prevedených skúškach inštalácií

---

Na stavbe : .....  
stavebníka : .....

## I. Vodovodná prípojka a inštalácia

Tlaková skúška vodovodnej inštalácie na 10 kp/cm<sup>2</sup> po dobu 15 min. bola uskutočnená dňa : .....  
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný vodovod resp. studňu..

Skúšku vykonal : .....  
(meno, pečiatka, podpis)

## II. Kanalizačná prípojka a inštalácia

Tlaková skúška inštalácie bola uskutočnená dňa : .....  
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný rozvod resp. žumpu.

Skúšku vykonal : .....  
(meno, pečiatka, podpis)

## III. Ústredné kúrenie

Skúška systému ústredného kúrenia bola vykonaná po dobu : .....hod. dňa : .....  
Celý systém je vyhovujúci a neboli zistené závady.

Skúšku vykonal : .....  
(meno, pečiatka, podpis)

## IV. Komínové teleso

Komín vyhovuje pre vykurovanie .....palivom podľa platných predpisov a STN.

Revíziu vykonal .....  
(meno, pečiatka, podpis)

## V. Atest vodotesnosti žumpy príp. prehlásenie stavebného dozora

Dolu podpísaný ..... stavebný dozor na horeuvedenej stavbe  
prehlasujem, že žumpa je realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a je  
vodotesná.

Dňa .....  
(overený podpis resp. pečiatka a podpis)