

POZNÁMKY

Napätová sústava 3+PEN (PE+N) 50Hz 230V/400V/TN-C-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41
411 ochranné opatrenie:
411.2 požiadavky na základnú ochranu
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
B.2 prekážky
B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič
411.4 systém TN
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000-5-51, vid' protokol.
Okolo umývadiel a nad kuchynskou linkou dodržať stanovené zóny v zmysle STN 33 2000-7-701.
- Elektroinštaláciu urobí káblami CYKY a 1-CHKE-R BZco(s1,d1) pod omietskou, v podlahe a v betonových stenách v elektroinštalizačných rúrkach.
- Vypínače umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou.
- Zásuvky umiestniť nad výške 0,3m nad podlahou.

LEGENDA PRÍSTROJOV

ZNÁČKA	NÁZOV PRÍSTROJA	TYP	NAPÄTIE	PRÓD	KRYTIE	POZN.
	Jednopolový spínač – 1 Legrand Valena	774401+774451	230	10	IP 20	
	Sériový prepínač – 5 Legrand Valena	774405+774451	230	10	IP 20	
	Striedavý prepínač – 6 Legrand Valena	774406+774451	230	10	IP 20	
	Križový prepínač – 7 Legrand Valena	774407+774451	230	10	IP 20	
	Dvojitý striedavý prepínač – 5B Legrand Valena	774408+774451	230	10	IP 20	
	Snímač pohybu stropný Merlin Gerin	CDM 360	230	10	IP 54	
	Snímač pohybu nástenný Merlin Gerin	CDM 270	230	10	IP 54	
	Zásuvka pod omietskou Legrand Valena	774396+774451	230	16	IP 20	
	Zásuvka pod omietskou dvojité Legrand Valena	774390	230	16	IP 20	
	Svietidlo nástenné LED	typ podľa investora	230	20W	IP 20	
	Svietidlo stropné, závesné LED	typ podľa investora	230	40,5W	IP 20	
	Luster	typ podľa investora	230	-	IP 20	
	Malý radiálny ventilátor	typ podľa investora	230		IP 44	
	Elektrický konvektor	typ podľa investora	230		IP 24	

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	Svietivosť lx	Vonk.vplyvy STN33 2000-5-51
1.08	Chodba	100	štandardné I
1.08.1	WC muži umývareň	200	štandardné I
1.08.2	WC muži pisoár	200	štandardné I
1.08.3	WC muži	200	štandardné I
1.08.4	WC ženy umývareň	200	štandardné II
1.08.5	WC ženy	200	štandardné I
1.08.6	WC ženy	200	štandardné I
1.09	Kancelária	500	štandardné II
1.10	Výstavná miestnosť	-	štandardné II
1.11	Výstavná miestnosť	-	štandardné II
1.12	Výstavná miestnosť	-	štandardné II
1.13	Výstavná miestnosť	-	štandardné II
1.23	Chodba	100	štandardné II

Coming Projekt s.r.o.
projektová kancelária
945 01 Komárno, Ulica práce č.6
tel.: 035 / 770 20 74
e-mail: coming@nextra.sk

Zodp. projektant	Ing. Jakab Pavol	Dátum	IX.2018
Vypracoval	Ing. Jakab Pavol	Č.z.	18/09/03
Investor	Mesto Želiezovce	Formát	10xA4
Miesta stavby	Želiezovce, č.parc. 218	Stupeň	SP
Názov	Obnova Kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti – 1.etapa	Merítka	Výkres č. S.č.
Obsah	ELEKTROINŠTALÁCIA Pôdorys 1.NP	1:50	E1